



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора),
о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой, внеплановой, документарной, выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «29» июля 2016 г. № 5283-Р

1. Провести проверку в отношении: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.

Место (а) фактического осуществления деятельности на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» расположенном по адресу:

352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48

(юридического лица, филиала, представительства, обособленного структурного подразделения, индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (лиц), уполномоченным (ным) на проведение проверки:

- государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Чашабега Анатолия Фидишиновича;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, принадлежность лица к категории должностных лиц, исполняющих государственные функции)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: НЕТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов, а также наименование экспертной организации с указанием реквизита свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, являющегося членом-наблюдателем аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

установления соответствия лицензиата лицензионным требованиям. Проверка проводится на основании заявления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» (исходящий № ПО-Кр 27246 от 14.07.2016 г.)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»	
Дата	<u>03.08.2016</u>
Вх. №	<u>872</u>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Краснодарский край, ст. Медведовская ул.
Ленина, 48
(место составления акта)

09 августа 2016 года

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ

проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 175-79-14

По адресу:/адресам: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от 29.07.2016 г. № 5283-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 03 » 08 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов 00 мин.

« 04 » 08 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов 00 мин.

« 05 » 08 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов 00 мин.

« 09 » 08 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и/или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 22 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»

Куделя Г.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

01.08.2016 г. 14 часов 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

ГБУ СО КК
«Медведовский ПНИ»
Дата: 22.08.2016
Вх. № 964

Лицо(а), проводившее проверку:

Лаштабега Анатолий Филиппович государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» Куделя Г.В., начальник хозяйственного отдела Семкин В.В., техник Панютина Е.П., специалист по ОТ Шабельник Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» эксплуатирует опасный производственный объект - «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» III класс опасности по адресу: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская; ул.Ленна,48

в состав которого входят: котельная модульного типа КБ Лит В1 1 шт., наружный газопровод ВД: d-63x5.8-21м, d-57x3.5-7м, наружный газопровод НД: d76x3,5-18м, ГРПБ-03М-02 – 1 шт., дымовая труба – 1шт.

Юридическое лицо ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» зарегистрировано в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированном до 10.09.1991г., серия 23 № 008998254 от 16.05.2013г., ОГРН 1022304845606.

Юридическое лицо ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» имеет свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 № 008468591. ИНН 2353011152, КПП 235301001 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Краснодарскому краю, код 2369.

При проведении проверки проверено соблюдение лицензиатом лицензионных требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, установленных п. 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных и объектов I, II и III классов опасности»:

а) наличие на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, применяемых на объектах:

Соблюдается. ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» имеет законное основание на эксплуатацию опасного производственного объекта: - «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права:

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, серия 23-АМ № 964004 от 03.04.2014г.; постановление главы Администрации Медведовского сельского округа Тимашевского района Краснодарского края № 744 от 21.01.2001г.;

Технические заключения: на «котельную модульного типа КБ Лит В 1», «газовые сети», «дымовая труба», сборно-разборная конструкция – ГРПБ-03М-02 Лит. В2»;

Разрешение на строительство № RU 23532305-05-35/8, выданное администрацией Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 20.09.2013г.;

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 23532305-05-35/8-4-2016 от 27.05.2016г.;

Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки от 01.08.2016 г.

б) эксплуатация технических устройств, применяемых на объектах, в пределах назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса):

Соблюдается. Эксплуатация технических устройств и оборудования на опасном производственном объекте осуществляется в пределах назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств:

Положительное заключение государственной экспертизы «Объекта капитального строительства (строительство котельной и подводных инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст.Медведовская, ул.Ленина.48». Регистрационный номер 23-1-5-026-13. Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки от 01.08.2016 г.

в) принятие в соответствии с техническими регламентами мер по обеспечению безопасности технических устройств, применяемых на объектах, предусмотренных обоснованиями безопасности указанных технических устройств, а также мер по обеспечению безопасности технических устройств, предусмотренных их руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе их в эксплуатацию, использовании по прямому назначению, техническом обслуживании, всех видах ремонта, периодическом диагностировании, испытании, перевозке, упаковке, консервации и хранении, в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, соответствуют требованиям законодательства РФ о техническом регулировании. Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки от 01.08.2016 г.

Эксплуатация оборудования и сооружений на объектах осуществляется по прямому назначению в соответствии с инструкциями по эксплуатации; молниезащита и заземление обеспечено для предупреждения возможности накопления зарядов статического электричества; минимально необходимые меры по обеспечению безопасности принимаются в соответствии с инструкциями по эксплуатации, мерами безопасности при техническом обслуживании, периодическом диагностировании, всех видах ремонта оборудования и обеспечиваются в соответствии с требованиями соответствующих инструкций; имеется перечень инструкций для работников учреждения ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» (по видам выполняемых работ), планово-предупредительный ремонт оборудования осуществляется в соответствии с договорами ООО «Униконт-А», ООО «ИНГАЗЦЕНТР», АО Тимашевский райгаз, ООО «Сигнал», согласно графикам на 2016 год.

г) применение на объектах технических устройств, соответствующих требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании":

Соблюдается. Технические устройства, применяемые на объектах, соответствуют требованиям промышленной безопасности.

Соблюдение требований технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требований промышленной безопасности, установленных нормативными документами, подтверждено сертификатами и разрешениями на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на технические устройства:

- котлы отопительные стальные и чугунные, с горелочными устройствами и блоками автоматики сертификат соответствия С-DE.MT42.B.10905 от 01.11.2011г.

- сертификат соответствия № РОСС ИТ.АВ34.В00189 от 23.11.2009г. до 22.11.2012г. на оборудование – горелки газовые блочные автоматизированные.

- разрешение на применение № РРС 00-33885 от 24.04.2009г. до 24.04.2014г. на оборудование: котлы отопительные стальные и чугунные;

- разрешение на применение № РРС 00-39899 от 23.08.2010 г. до 23.08.2015 г. на оборудование: горелки газовые.

д) обеспеченность укомплектованности штата работников объектов согласно требованиям, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается. Котельная оборудована системами автоматизации диспетчеризации, обеспечивающие автоматическую работу основного и вспомогательного оборудования и всех систем без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Приказ «О назначении ответственного лица за газовое хозяйство, безопасную эксплуатацию котлов в ГБУ СО КК

«Медведовский ПНИ» на 2016г.» от 28.12.2015г. № 289.

е) допуск к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается. Обслуживающий персонал ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» прошел проверку знаний в объеме производственных и должностных инструкций: протокол проверки знаний промышленной безопасности протокол № 30-15-12961 от 04.12.2015г. (Б 7.1.), протокол № 30-13-09128 от 08.11.2013г. (А.1), протокол № 30-13-07161-01 от 20.09.2013г. (Б 7.)

Обслуживающий персонал ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» не имеет медицинских противопоказаний на основании заключительных актов от 15.10.2015г. и 27.02.2016г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников, выданного филиалом МБУЗ Тимашевская ЦРБ, по договорам: № 150 от 01.10.2015г., № 10/16 от 01.02.2016г.

ж) обеспечение проведения подготовки и аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала, осуществляющего деятельность на объектах, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается. Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В., протокол № 30-15-12961 от 04.12.2015г. (Б.7.1), протокол № 30-12-10765 от 12.10.2012г. (А.1), начальник хозяйственного отдела Семкин В.В., протокол № 30-13-07161 от 20.09.2013г. (Б 7.1.), протокол № 30-14-02257 от 11.04.2014г. (А.1), инженер по ОТ Шабельник Н.А., протокол № 30-13-09128 от 08.11.2013г. (А.1), техник Панютина Е.П. протокол № 30-14-02257 от 11.04.2014г. (А.1).

з) функционирование системы управления промышленной безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Не требуется. В виду отнесения опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» к III классу опасности создавать в организации систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование не требуется.

и) осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется в соответствии с «Положением об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» утвержденным директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Г.В.Куделя от 01.03.2016г.

Приказом директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» от 11.01.16 г. № 2 «Об организации производственного контроля за безопасной эксплуатацией опасного производственного объекта ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», ответственным за осуществление производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности назначен специалист по ОТ Н.А.Шабельник.

Сведения об организации производственного контроля представляются в установленные сроки.

Заверенная копия положения о производственном контроле предоставлена в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

к) наличие и функционирование приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на объектах - в случаях, если обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных

объектов":

Соблюдается. Имеются в наличии и функционируют следующие приборы: Автоматикой безопасности и регулирования котлов стальных водогрейных «Vuderus» 2 шт.; газ горелка «Baltur» (2 шт.); клапан предохранительный электромагнитный газовый КПЭГ-50 П (1 шт.); клапан предохранительно-сбросной ПСК-50 (1шт.); регулятор давления газа РДСК-50/400; ГРП 03М-2 – 1шт.

Имеются в наличии и функционируют следующие приборы: сигнализатор загазованности «Хоббит»-Т-СО-СН₄ - 2 канала, КПОГ-50П – 1 шт., ФГ -1.6-1шт., , КТЗ-50/1,6 МПа, RVG - 1шт., ТСМ – 1 шт., преобразователь давления АИР-20 – 3 шт.

л) наличие внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается.

Не подлежит экспертизе промышленной безопасности, так как не выработал нормативный ресурс. Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки от 01.08.2016 г.

м) наличие деклараций промышленной безопасности в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Не требуется. В виду отнесения опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» к III классу опасности разрабатывать организации декларацию промышленной безопасности не требуется.

н) предотвращение в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" проникновения на объекты посторонних лиц:

Соблюдается.

Разработан и утвержден Паспорт антитеррористической защищенности ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» директором учреждения Г. В. Куделя и начальником ОМВД России по Тимашевскому району полковником полиции Ю. С. Скорняковым 21.03.2016 года. Сдан на согласование УФСБ РФ по Краснодарскому краю г.Краснодар 22.03.2016г.

Разработано Положение о постоянно действующей антитеррористической комиссии ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»; утверждено приказом директора учреждения от 27.05.2015г. № 126.

Ежеквартально проводятся инструктажи всех должностных лиц по вопросам антитеррористической и пожарной безопасности.

о) наличие в соответствии с федеральными законами "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте:

Соблюдается.

ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» имеет договор от 27.01.2016г. № 016-009/0001783 САО «ВСК» обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:

- страховой полис от 01.02.2016 г. серия 111 № 0101795999 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» рег.№ А30-0605-0001 класс опасности III со страховой суммой 25 000 000 рублей со сроком действия с 01.02.16г. по 31.01.17 г.

п) наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на объектах и осуществление мероприятий согласно указанным планам в соответствии с статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается.

Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» планируются и осуществляются согласно «Плану мероприятий по локализации и ликвидации аварий на объекте сети газопотребления ГБУ

СО КК «Медведовский ПНИ». утвержденного директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Г.В.Куделя 23.06.2016г. и согласованного начальником ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю» полковником внутренней службы В. А. Кроква 23.06.2016г.

ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» осуществляет мероприятия по защите жизни и здоровья работников в случае аварии:

предоставлены сведения по обучению работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ». План-график проведения противоаварийных и противопожарных тренировок с работниками на 2016 год. Журнал проведения противоаварийных тренировок в котельной.

р) наличие в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа производственного персонала лицензиата:

Соблюдается.

Имеется договор от 27.04.2016г. № 041/16 с Федеральным государственным казенным учреждением «13 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю» о взаимодействии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ серия 308 № 2667 от 22.08.2014г., регистрационный № 0-308-291.

с) наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается.

Резервы финансовых средств и материальных ресурсов созданы в соответствии с приказом № 177 от 09.07.2015г. «Об определении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», внесены изменения приказом от 16.03.2016 года № 50 «О внесении изменений в приказ от 09.07.2015г. № 177 «Об определении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», наличие материальных ресурсов проверено, соответствует перечню.

т) соблюдение требований к регистрации эксплуатируемых объектов в государственном реестре в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается.

Согласно Свидетельству о регистрации опасных производственных объектов в реестре от 22.02.2001г. № А30-001605-0001, выданное Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» эксплуатирует опасный производственный объект класс опасности III:

- «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»

у) эксплуатация объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", а также требованиями, установленными в обоснованиях безопасности объектов, - в случае, если деятельность осуществляется лицензиатом с применением обоснования безопасности объекта:

Соблюдается.

В процессе проведения проверки проведено обследование котельной модульного типа КБ Лит В1 1 шт., наружного газопровода высокого давления: d-63x5,8-21м, d-57x3,5-7м, наружного газопровода низкого давления: d76x3,5-18м. ГРПБ-03М-02 – 1 шт., дымовой трубы – 1шт.

Эксплуатация объектов осуществляется в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Нарушений, связанных с техническим состоянием оборудования, нарушением технологического процесса, применением материалов и конструкций, не выявлено.

ф) наличие документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов, или наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Соблюдается. Имеются документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию объектов:

- Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки от 01 августа 2016 г.:

В наличии имеются положительные заключения экспертизы промышленной безопасности:

- Положительное заключение государственной экспертизы объекта капитального строительства «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул.Ленина,48», рег. № 23-1-5-0426-13;

х) соблюдение установленного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности порядка проведения технического расследования причин аварий в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения:

Соблюдается. Аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»» не зарегистрировано.

Требования по соблюдению установленного порядка проведения расследования причин аварий и инцидентов и их учета соблюдаются.

Разработано и утверждено директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» 01.03.2016г. «Положение о порядке учета и расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ».

Учет инцидентов ведется в «Журнале учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах, начат 01.03.2016г.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено:


не выявлено


Вывод:

Лицензиат ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» ИНН 2353011152, КПП 235301001, ОГРН 1022304845606. по результатам проверки готовности лицензиата к осуществлению лицензируемого вида деятельности имеет возможность соблюдения лицензионных требований, определенных пунктом 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.13г. № 492, на которых осуществляется:

- использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: нет, материалы по результатам проверки находятся в надзобладательном деле

Подписи лиц проводивших проверку:



 / А.Ф. Лаштабег

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»

Г. В. Кудея

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, иного должностного лица и его уполномоченного представителя в юридическом лице, индивидуальное предприниматель, его уполномоченного представителя)

«09» августа, 2016 г.




(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)