



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ст. Медведовская
(место составления акта)

« 28 » февраля 2017г.
(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 033/33-84

по адресу/адресам:

Краснодарский край, Тимашевский р-н, ст. Медведовская, ул.Ленина, 48

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от « 19 » января 2017 г. № 267-Р

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края

«Медведовский психоневрологический интернат»

ИНН: 2353011152, ОГРН 1022304845606

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 06.02.2017г. по 28.02.2017г.

« ___ » _____ 201__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___ часов

« ___ » _____ 201__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___ (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Куделя Галина Владимировна 10-00 27.01.2017г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Романчиков Николай Александрович,

государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Бурдун Юрий Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование ор

При проведении проверки присутствовали: Куделя Галина Владимировна -директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, № пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Не обеспечивается проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года);	ПТЭЭП п. 1.2.6.	Энергетик Иванов Р.В.
2	Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя произведено до проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.7.	Директор Куделя Г. В.
3	Не разработан и не утвержден календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. Работники, подлежащие проверке знаний, не ознакомлены с графиком.	ПТЭЭП п.1.4.27.	Энергетик Иванов Р.В.
4	Проверка знаний у ответственного за электрохозяйство, и заместителя, не проведена в комиссии органов госэнергонадзора.	ПТЭЭП п. 1.4.28.	Директор Куделя Г. В.
5	Нет однолинейных схем утверждённых ответственным за эл. хозяйство	ПТЭЭП п. 1.5.18.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
6	Нет графиков ППР ЗТП.	ПТЭЭП п. 1.6.3.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
7	Организации обучения, проверки знаний и инструктажа персонала настоящих Правил, правил безопасности труда и местных инструкций не соответствует требованиям НТД. Нет журналов учёта технической учёбы. Оформление не соответствует требованиям. п.1.7.8.	ПТЭЭП п.1.7.8.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
8	Техническая документация имеется не в полном объеме согласно требованиям главы 1.8	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Энергетик Иванов Р.В.
9	Изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, своевременно не отражаются на схемах и чертежах. Информация об изменениях в схемах не доводится до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п. 1.8.3.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
10	Не составлен перечень оперативной документации на	ПТЭЭП п.	Энергетик Ива-

	рабочих местах оперативного персонала. Рабочие места не укомплектованы документацией, указанной в перечне, в полном объеме. Оперативная документация не ведется.	1.8.9.	нов Р.В.
11	На дверях трансформаторных камер ЗТП с наружной и внутренней стороны не указаны подстанционные номера трансформаторов, а с наружной стороны нет предупреждающих знаков.	ПТЭЭП п.2.1.9.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
12	Резервные трансформаторы (ЗТП) не содержатся в состоянии постоянной готовности к включению в работу.	ПТЭЭП п.2.1.13.	Энергетик Иванов Р.В.
13	Не устранены нарушения, выявленные по результатам проведенных лабораторных испытаний (технический отчет № 09/16 от 25.03.2016 г.	ПТЭЭП, п.2.1.39.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
14	На трансформаторной подстанции, ЗТП, находящейся за территорией Потребителя, не нанесено ее наименование, адрес и телефон владельца.	ПТЭЭП п.2.1.42.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
15	В помещениях РУ-10/0,4 кВ ЗТП двери и окна не закрыты, а проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, не заделаны. Все отверстия в местах прохождения кабеля не уплотнены. Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах помещений не заделаны или не закрыты сетками с размером ячейки (1 x 1) см.	ПТЭЭП п.2.2.3.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
16	Оборудование РУ периодически не очищается от пыли и грязи. Сроки очистки не установлены.	ПТЭЭП п.2.2.17.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
17	На дверях РУ нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	ПТЭЭП п.2.2.20.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
18	На ВЛ-0, 4 кВ не организованы периодические и внеочередные осмотры.	ПТЭЭП п.2.3.8.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
19	Трасса ВЛ не расчищена от кустарников и деревьев и содержится в пожароопасном состоянии, не проводится обрезка деревьев. Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, не вырублены.	ПТЭЭП п.2.3.17.	Энергетик Иванов Р.В.
20	Не оформлены паспорта на ЗТП, ВЛ 0,4 кВ.	ПТЭЭП п.2.4.5.	Энергетик Иванов Р.В.
21	На электродвигатели и приводимые ими механизмы не нанесены стрелки, указывающие направление вращения.	ПТЭЭП п.2.5.3.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
22	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
23	Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не производятся. График не составлен. Состояние контактных соединений не оценивается. Результаты осмотров не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.9.	Энергетик Иванов Р.В. Устранено в ходе проверки
24	Не проводятся смотры ЗУ с выборочным вскрытием грунта	ПТЭЭП п.2.7.10.	Энергетик Иванов Р.В.
25	На лицевой стороне щитов сети освещения нет надписи	ПТЭЭП п.2.12.5.	Энергетик Иванов Р.В. Устра-

(маркировки) с указанием наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (на дверцах) нет однолинейных схем, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание		нено в ходе проверки
---	--	----------------------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 28.02.2017

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лица проводившего проверку: _____

/Н.А. Романчиков/

/Ю.А. Бурдун/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Куделя Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«28» февраля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)