



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ст. Медведовская,
ул. Ленина, 48
(место составления акта)

«28» октября 2019 г.
(дата составления акта)
13.00
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№257/110-14**

По адресу/адресам: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения и.о. руководителя СКУ Ростехнадзора В.И. Сергеева № 3859-Р от 19.08.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»), ИНН 2353011152.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

- Сеть газопотребления ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», (рег. № А30-01605-0001, класс опасности III), 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.

Дата и время проведения проверки:

« 01 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «01» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 02 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «02» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 03 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «03» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;


« 04 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «04» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 07 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «07» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 08 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «08» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 09 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «09» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 10 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «10» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;



« 11 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «11» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 14 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «14» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 15 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «15» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 16 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «16» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 17 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «17» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 18 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «18» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 21 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «21» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 22 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «22» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 23 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «23» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 24 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «24» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 25 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «25» 10. 2019 г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 08 часов 00 мин;

« 28 » 10. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до «28» 10. 2019 г. 13 час. 00 мин. Продолжительность 04 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 01.10.2019 по 28.10.2019 г.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ СО КК "Медведовский ПНИ" Куделя Г.В.,  20.08.2019 г., вх. №09-02/1193

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Сологуб Роман Васильевич, государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления СКУ Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Куделя Галина Владимировна – директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»;

Гамановская Наталья Валерьевна – специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Заверено

 Р.В. Сологуб

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»), ИНН- 2353011152, КПП- 235301001, ОГРН- 1022304845606

адрес юридический: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48;

адрес фактический: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48;

Руководитель: директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галина Владимировна, тел./факс: 8(86130) 7-13-14;

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, № пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
Надзор за системами газораспределения и газопотребления			
1.	Специалистом по ОТ Гамановской Н.В. не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Не предоставляется в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора информация о количестве выявленных инцидентов, принятых мерах по их ликвидации и устранению причин.	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 35 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480).	Специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановская Н.В.
2.	Специалистом по ОТ Гамановской Н.В. не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Не представлена в территориальный орган Ростехнадзора заверенная руководителем организации (руководителем обособленного подразделения юридического лица) копия положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.3 Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	Специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановская Н.В.

Заверено

Р.В. Сологуб

	опасном производственном объекте ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ».	на опасном производственном объекте (утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. N 263).	
3.	Специалистом по ОТ Гамановской Н.В. не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Не представлен в территориальный орган Ростехнадзора график аттестации работников ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» по Промышленной безопасности.	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.19 Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37).	Специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановская Н.В.
4.	Специалистом по ОТ Гамановской Н.В. не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Правила ведения работ на опасных производственных объектах ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» не обеспечивают безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта т.к. не содержат требований: - по проверки на срабатывание контрольными смесями системы контроля загазованности котельной; - по обследованию зданий и сооружений на опасном производственном объекте.	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;	Специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановская Н.В.
5.	Специалистом по ОТ Гамановской Н.В. не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Не выполняется комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту сети газопотребления обеспечивающий содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии. На манометрах, установленных в газовой обвязке котельной на территории ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» отсутствует обозначение шкалы соответствующие	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому,	Специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановская Н.В. Устранено в ходе проверки


Заверено _____

Р.В. Сологуб

	максимальному рабочему давлению.	технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, зарегистрированных в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929.	
6.	Специалистом по ОТ Гамановской Н.В. не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления. Эластичный материал, заполняющий зазор между футляром и газопроводом на выходе газопровода из земли у ШРП поврежден.	ч. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ от 27.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	Специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановская Н.В. Устранено в ходе проверки
7.	Специалистом по ОТ Гамановской Н.В. не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газораспределения. Не исключается возможность их несанкционированного изменения. В ходе проверки выявлен факт отсутствия приборов КИПиА предусмотренных проектом. Отсутствует манометр у ПСК в котельной.	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, зарегистрированных в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929; п. 80 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870.	Специалист по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановская Н.В. Устранено в ходе проверки

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Заверено



Р.В. Сологуб

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


нет

Выводы:


Исходя из вышеизложенного должностным лицом специалистом по ОТ ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Гамановской Н.В. не в полном объеме соблюдает требования:

- Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480;
- Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. N 263;
- Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, зарегистрированных в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929;
- Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Заверено _____ Р.В. Сологуб

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: материалы по результатам проверки находятся в наблюдательном деле.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор _____  Р.В. Сологуб

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Заверено _____  Р.В. Сологуб