



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Тимашевского района

ул. Пролетарская 121, г. Тимашевск, Россия 352700

тел 8-86130 4-12-70

13.12.2019 № 7-01-2019/13894
на № _____ от _____

Руководителю
Государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания «Медведовский
психоневрологический интернат»

Куделя Г.В.

ул. Ленина, 48, ст. Медведовская,
Тимашевский район

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в области охраны жизни и здоровья, в сфере
противопожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения

Прокуратурой Тимашевского района, в рамках полномочий, определенных ст.ст. 6, 22 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» во исполнение указания прокурора края от 28.07.2009 № 132/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение безопасности граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, проживающих в специализированных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, образования» проведена проверка соблюдения законодательства в данной сфере. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в деятельности Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Медведовский психоневрологический интернат».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно положениям Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Данный закон распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянско-фермерские хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным

СФедеральным	
«Медведовский ПНИ»	
Дата	18.12.2019
Вх. №	09-0211949

законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности и др.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – ППР).

В нарушение указанных норм, Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Медведовский психоневрологический интернат» допущены нарушения требований противопожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 59. ППР не организовано ежемесячное проведение проверок работоспособности пожарного насосного агрегата, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования; в нарушение п. 62 ППР отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери помещения аптечного склада.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 323-ФЗ) установлено, что одним из основных принципов охраны здоровья является приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи.

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона № 323-ФЗ право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

На основании ч. 1 ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Однако в ходе проведенной проверки, установлено, что в нарушение п. 8.9 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций

социального обслуживания» и п. 11.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», хранение уборочного инвентаря медицинского пункта и административных помещений (отдел кадров, кабинет директора) осуществляется совместно в одном шкафу.

В кабинете предрейсовых осмотров отсутствуют ёмкости для дезинфекции поверхностей, мебели и отсутствуют ёмкости для обеззараживания отходов класса Б (мундштуков от алкотестера), что является нарушением п. 11.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В нарушение п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», у палатной санитарки Хоружая Е.В. отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей дифтерии, у палатной санитарки Плешановой Е.Н. отсутствуют результаты исследований на брюшной тиф, у администратора Трофимовой В.М. отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей дифтерии.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащей организации работы Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Медведовский психоневрологический интернат», влечет угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст 7, 22, 24 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»,


Требую:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием помощника прокурора Тимашевского района Стажковой А.В., принять меры к незамедлительному устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к соответствующей ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок (с приложением приказа о наказании виновных лиц).

Прокурор района
старший советник юстиции



Г.В. Семенюта