



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Тимашевского района

ул. Пролетарская 121, г. Тимашевск, Россия 352700

тел. 8-86130 4-12-70

15.03.2018 № 7-01-2018/ 57343

На № _____ от _____

Руководителю
Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Медведовский
психоневрологический интернат»

Куделя Г.В.

ул. Ленина, 48, ст. Медведовская,
Тимашевский район

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в сфере антитеррористической защищенности объектов

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определены основные принципы противодействия терроризму, а именно: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

В целях реализации п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – постановление Правительства № 410).

К указанным объектам относится Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Медведовский психоневрологический интернат», в отношении которого в 2016 произведено категорирование и оформлен акт обследования.

В отношении объекта (территории) в соответствии с установленной категорией разработан перечень мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности, срок реализации указанных мероприятий не может превышать 12 месяцев со дня подписания акта обследования и категорирования объекта (территории), в соответствии с требованиями п. 14 постановления Правительства № 410.

ГБУ СО КК

«Медведовский ПНИ»

Дата 12.03.2018

№ 09-01/308

Однако, в нарушение указанных требований мероприятия по антитеррористической защищенности выполнены не в полном объеме.

В частности, в нарушение требований подпункта «а» п. 17 постановления Правительства № 410 не организована охрана объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

В нарушение требований подпункта «а» п. 15 постановления Правительства № 410 отсутствует организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории), а также не разработан и не реализован комплекс мер по выявлению, предупреждению и пресечению действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера.

В нарушение требований подпункта «в» пункта 15 и подпункта «б» пункта 18 постановления Правительства № 410 отсутствует возможность своевременного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из здания, о характере угрозы террористического акта.

В нарушение требований подпункта «а» пункта 15 и подпункта «а» пункта 17 постановления Правительства № 410 объект (территория) не в полной мере обеспечен инженерно-техническими средствами и системами охраны (система охранного видеонаблюдения), что затрудняет своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера.

В связи с тем, что в последнее время активизирована деятельность международных террористических организаций, осуществлен ряд террористических актов, несоответствие антитеррористической, безопасности объекта, предъявляемым требованиям, создает угрозу безопасности работников и населения от террористических проявлений и иных актов незаконного вмешательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о времени и месте рассмотрения акта прокурорского реагирования заблаговременно письменно уведомить прокуратуру района.

2. Незамедлительно принять меры к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства.

3. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения закона.

4. О принятых мерах сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор Тимашевского района


П.В. Семенюта

10.04.2018
09-03/461

Прокурору
Тимашевского района

Г.В. Семенюта

Об устранении нарушений

Уважаемый Григорий Викторович!

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» сообщает, что в результате рассмотрения представления Прокуратуры Тимашевского района «Об устранении нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов» от 05.03.2018 г. №7-01-2018/57343 с участием помощника прокурора Стажковой А.В., все указанные нарушения устранены в срок:

1. Во исполнение требований подпункта «а» п.17 постановления Правительства № 410, организована физическая охрана учреждения лицензированной частной охранной организацией ООО «Беркут» с 01 апреля 2018 года, договор от 26.03.2018г. №72.

2. Во исполнение требований подпункта «а» п. 15 постановления Правительства № 410 организуется и обеспечивается пропускной и внутриобъектовый режим на объекте, а также разработан и реализован комплекс мер по выявлению, предупреждению и пресечению действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера.

3. Во исполнение требований подпункта «а» п.15 и подпункта «б» п.18 постановления Правительства № 410, установлена система трансляционного оповещения о чрезвычайной ситуации в учреждении, которая своевременно оповещает сотрудников и проживающих о безопасной и беспрепятственной эвакуации из здания, о характере угрозы террористического акта.

4. Во исполнение требований подпункта «а» п.15 и подпункта «а» п.17 постановления Правительства №410, установлены недостающие видеокамеры в

10 04 2018

системе охранного видеонаблюдения, в количестве 8 штук; ёмкость хранения данных видеорегастратора увеличена до 30 дней.

5. К заместителю директора по пожарной безопасности, допустившему нарушение закона, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, (копия приказа прилагается).

Директор учреждения



Г.В. Куделя

А.А. Селезень
8(86130) 71-4-55