

Прокурору
Тимашевского района

Семенюта Г.В.

19.12.2019
09-03/2060

О предоставлении информации

Уважаемый Григорий Викторович!

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» сообщает, что в результате рассмотрения представления Прокуратуры Тимашевского района «Об устранении нарушений законодательства в области охраны жизни и здоровья, в сфере противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 13.12.2019 г. № 7-01-2019/13894 проведены следующие мероприятия:

1. Издан приказ от 18.12.2019 № 222 «О наложении дисциплинарного взыскания сотрудникам государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат» (приложение 1).

2. С участием помощника прокурора Тимашевского района Стажковой А.В. рассмотрены нарушения требований противопожарной безопасности:

2.1. 09 декабря 2019 проведена проверка работоспособности пожарного насосного агрегата, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния, согласно п. 59 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту - ППР) (приложение 2), а также разработан график дальнейших ежемесячных проверок пожарного насоса;

2.2. 6 декабря 2019 г. установлено устройство для самозакрывания на противопожарной двери помещения аптечного склада. Согласно п.62 ППР (приложение 3).

подп. пр-ра Стажкова А.В. 

3 .С участием помощника прокурора Тимашевского района Мирошниченко А.А. рассмотрены нарушения по санитарно-эпидемиологическим режимам:

3.1. 6 декабря 2019 хранения уборочного инвентаря медицинского пункта и административных помещений приведено в соответствие, с п.8.9 СП 2.1.2.333358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» и п.11.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

3.2. 9 декабря 2019 г. в кабинете предрейсовых осмотров поставлены ёмкости для дезинфекции поверхностей, мебели и обеззараживания отходов класса Б (мундштуков от алкотестера), в соответствии с п.11.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (приложение 4).

3.3. Сотрудниками учреждения были проведены исследования на носительство возбудителей дифтерии и исследования на брюшной тиф в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, в соответствии с п.8.24 СП 2.1.2.33358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», о чем 10 декабря 2019 г., по результатам исследований, поставлена отметка в личные медицинские книжки Хоружей Е.В., Плешановой Е.Н., Трофимовой В.М (приложение 5).

Приложение 1 на 1 л.

Приложение 2 на 4 л.

Приложение 3 на 1 л.

Приложение 4 на 1 л.

Приложение 5 на 3 л.

Директор учреждения

Г.В. Куделя

Трофимова Валентина Михайловна
(886130) 7-48-80