



КНМ 23220061000200890361 от 25.04.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района
352705, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 226,
тел. (861) 305-05-25

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«23» мая 2022 г., 12 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

352705, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул. Красная, 226
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Тимашевского района по пожарному надзору Кроква Александра Александровича от «25» апреля 2022 года № 23, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 23220061000200890361

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федеральных государственных контролей (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

ГБУ СО КС
Место составления акта
Дата 23.05.2022
Вх. № 09-02/89

3. Выездная проверка проведена:

1) заместителем главного Государственного инспектора Тимашевского района по пожарному надзору - заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковником внутренней службы Тараненко Андреем Сергеевичем.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При этом инспекторы (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) работа была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Специалисты не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГКУ СО КК «Медведовский ПНИ»: ИНН 2353011152

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина 48

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГКУ СО КК «Медведовский ПНИ»: ИНН: 2353011152, адрес организации: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, д. 48.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «27» мая 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней,

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр, истребование документов, опрос

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «16» мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «23» мая 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина 48,

Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 226.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 23.05.2022; протокол опроса от 23.05.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) декларация пожарной безопасности, технический паспорт на здание, документы учреждения по пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

- 2) Расчет по оценке пожарного риска:

Проводился. 67-21 от 30.09.2021 ООО «Виктан Аудит»

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:
соответствует

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

- 3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Чердачное помещение корпуса №1 не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СП 486.1311500-2020	Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Селезень А.А.
2	Чердачное помещение корпуса №2 не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СП 486.1311500-2020	Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Селезень А.А.
3	Чердачное помещение банно-прачечного комплекса не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СП 486.1311500-2020	Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Селезень А.А.
4	Чердачное помещение медицинского пункта не	СП 486.1311500-2020	Директор ГБУ

обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СО КК «Медведовский ПНИ» Селезень А.А.
---	---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 23.05.2022; протокол опроса от 23.05.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель главного Государственного инспектора Тимашевского района
по пожарному надзору Тараненко А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Тараненко Андрей Сергеевич, государственный инспектор Тимашевского района по пожарному надзору, тел. 8(918) 4910411, antar.78@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

✓ 23.05.22 14³⁰ Инспектор А.А. Селезень

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

КНМ 23220061000200890361 от 25.04.2022



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Тимашевск

(место составления)

« 23 » мая 2022 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 09 ч 00 мин «23» мая 2022г.

Осмотр окончен 10 ч 00 мин «23» мая 2022г

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Тараненко Андреем Сергеевичем, заместителем главного государственного инспектора Тимашевского района по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР Тимашевского района подполковником внутренней службы;

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра Тимашевский район, ст. Медведовская ул.Ленина 48.

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» приказ №846-л от 20.08.2020 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: Территория, ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»

(описывается каждое помещение в отдельности)

по периметру огорожена изгородью. На территории расположены: 9 одноэтажных зданий Банно-прачечный комплекс, здание жилого корпуса №1, №2, медицинский пункт, складское здание, гаражный комплекс, досуговый корпус, здание социальной адаптации, котельная, пищеблок (ГАУ КК ЦОП УСЗН)

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

Обслуживающий персонал обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного всего 22), средствами

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (всего 30); помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения, все здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, на объекта имеются источники наружного противопожарного водоснабжения: 2 пожарных водоема общим объемом 145 м³. На территории расположены 6 пожарных щитов ящики для песка наполнены песком, пожарные щиты обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности приложения 7 ППР 1479. В ходе апробирования автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре обеспечивает параметры работоспособности в полном объеме и считается работоспособной.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты, которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления

контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

✓ 

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»

Селезень А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 

(подпись)

Специалист (эксперт)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника ОНД и ПР Тимашевского района
подполковник вн. службы

А.С. Тараненко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



КНМ 23220061000200890361 от 25.04.2022



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района
352705, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 226,
тел. (861) 305-05-25

ПРОТОКОЛ ОПРОСА КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Г. Тимашевск
(место составления)

« 23 » мая 20 22 г.
(дата)

Опрос начат в 09 ч 30 мин
Опрос окончен в 11 ч 30 мин

Заместитель начальника ОНДиПР Тимашевского района УНДиПР ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Тараненко
Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

в помещении №28 Заместителя начальника ОНДиПР Тимашевского района
УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, г. Тимашевск,
ул. Красная 226.

(адрес помещения)

на основании статьи 78 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» в рамках контрольного (надзорного) мероприятия №
23220061000200890361

ОПРОСИЛ:

1. Фамилия, имя, отчество
(при наличии) контролируемого
лица (представителя)

Селезень Анна Анатольевна

2. Дата рождения

20.08.1986 года

3. Место рождения

Ст. Медведовская, Тимашевского района

Краснодарского края

4. Адрес места регистрации
и (или) жительства

Тимашевский район, ст. Медведовская ул.
Лиманная, д. 96

5. Телефон _____

6. Иная информация Директор ГБУ СО КК «Медведовский НПИ», приказ
№846-л от 20.08.2020 г.

(под иной информацией понимается для контролируемого лица: должность, наименование организации, собственник или арендатор помещений; для представителя - реквизиты доверенности, дата выдачи и срок действия; в случае опроса контролируемого лица в присутствии представителя, представителей общероссийского народного фронта, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, графы 1-5 заполняются в отношении контролируемого лица графа 6 заполняется фамилия, имя отчество иного лица, доверенность, дата выдачи и срок действия)

Контролируемое лицо

Селезень А.А.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Представитель
контролируемого лица

(фамилия, инициалы)

(подпись)

с участием специалиста
(эксперта)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)).

Перед началом первого опроса контролируемому лицу (представителю) _____

Селезень А.А.

(фамилия, инициалы)

разъяснено, что опрос проводится с целью уточнения информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований пожарной безопасности.

По существу, контролируемое лицо (представитель) пояснил следующее: с нарушениями выявленными в ходе проверки согласно нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Нарушения требующие капитальных и материальных затрат будут устранены по мере их выделения.

Протокол прочитан лично

(лично или по просьбе контролируемого лица (представителя) вслух должностным лицом (руководителем группы инспекторов))

Замечания к протоколу Замечаний не поступало

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Директор ГКУ СО КК «Медведовский ПНИ»

Селезень А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель начальника ОНДиПР

Тимашевского района

подполковник внутренней службы Тараненко А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





КНМ 23220061000200890361 от 25.04.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
352705, г. Тимашевск, ул. Красная, 226, тел: 8(861) 305-05-25, E-mail: antar.78@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания
Краснодарского края «Медведовский ПНИ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения – главного государственного инспектора Тимашев-
ского района по пожарному надзору Кроква Александра Александровича № 23 от
«25» апреля 2022 года в период с «16» мая 2022 г. по «27» мая 2022 г.

Тараненко Андреем Сергеевичем, заместителем главного государственного инспек-
тора Тимашевского района по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД
и ПР Тимашевского района подполковником внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский
ПНИ», ИНН 2353011152

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодар-
ский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина 48.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия присутствовал представитель
контролируемого лица: Директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» – Селезень
Анна Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Чердачное помещение корпуса №1 не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СП 486.1311500-2020	25.01.2023	
2.	Чердачное помещение корпуса №2 не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СП 486.1311500-2020	25.01.2023	
3.	Чердачное помещение банно-прачечного комплекса не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СП 486.1311500-2020	25.01.2023	
4.	Чердачное помещение медицинского пункта не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией.	СП 486.1311500-2020	25.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГКУ СО КК «Медведовский ПНИ»

Селезень А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР

Тимашевского района

подполковник вн. службы А.С. Тараненко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ПРОТОКОЛ № 27
об административном правонарушении

«23» мая 2022г.

г. Тимашевск

Я, Тараненко Андрей Сергеевич – заместитель начальника ОНД и ПР Тимашевского района, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. **Фамилия, имя, отчество:** Селезень Анна Анатольевна
2. **Дата и место рождения:** 20.08.1986, ст. Медведовская, Тимашевский район
3. **Адрес места жительства:** Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Лиманная 96
4. **Контактный телефон:** 89184466054
5. **Место работы (учебы):** ГБУ СО Краснодарского края «Медведовский ПНИ»
6. **Занимаемая должность:** директор
7. **Заработная плата (иной заработок):** Информация не представлена
8. **Документ, удостоверяющий личность:** Паспорт серия 0309 № 226884, выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе 20.08.2009г.
9. **Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда:** Нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .
Информацией о привлечение указанного лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в течение года, сотрудники Тимашевского отдела НД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не располагают.

в 12 ч. 30 мин. «23» мая 2022г. в помещениях и на территории ГБУ СО Краснодарского края «Медведовский ПНИ», расположенных по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48 нарушил (а) требования пожарной безопасности, а именно:

Чердачное помещение корпуса №1 не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией. СП 486.1311500-2020

Чердачное помещение корпуса №2 не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией. СП 486.1311500-2020

Чердачное помещение банно-прачечного комплекса не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией. СП 486.1311500-2020

Чердачное помещение медицинского пункта не обеспечено автоматической пожарной сигнализацией СП 486.1311500-2020

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .

Факт нарушения подтверждают свидетели :

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

2. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7; 17.9; 25.6 КоАП РФ.

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ.

Статья 25.1

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

«23» мая 2022г., Селезень А.А.


(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

✓ *Согласен, утраченных в обязательном порядке по мере вынесения денежных средств.*

«23» мая 2022г., Селезень А.А.


(подпись)

Подпись:

(лица составившего протокол)



Тараненко А.С.
(расшифровка подписи)

Копию настоящего протокола получил(а):

«23» мая 2022г., Селезень А.А.


(подпись)

Копия настоящего протокола направлена:

(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления)